


Nr certyfikatu / Certificate No.: HC23071703001-EG-PL-C001-R1

Data wydania / Date of issue: 2024-04-29

Termin ważności / Expiry date: Bezterminowo / Indefinitely

Wnioskodawca / Applicant:	Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. 11/F., Gaoxinqi Technology Building, No.67 Area, Xingdong Community, Xin'an Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, P.R.China
Producent produktu / Product manufacturer:	Guangdong Sofar Smart Solar Technology Co., Ltd. No.1, Dongsheng North Road, Chenjiang Street, Zhongkai High-tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, P.R.China (Jedna licencja, wiele adresów / One license multiple addresses)
Typ urządzenia / Device Type:	Trójfazowy falownik fotowoltaiczny podłączony do sieci / Three-phase grid-connected photovoltaic inverter
Kategorie urządzeń / Device categories:	<input checked="" type="checkbox"/> PPM Typ A <input checked="" type="checkbox"/> PPM Typ B <input checked="" type="checkbox"/> PPM Typ C <input checked="" type="checkbox"/> PPM Typ D
Model(e) / Model(s):	SOFAR 250KTLX0, SOFAR 330KTLX0, SOFAR 333KTLX0, SOFAR 350KTLX0, SOFAR 330KTLX1, SOFAR 333KTLX1, SOFAR 350KTLX1
Znak towarowy / Trademark:	
Dane techniczne / Technical data:	Rodzina produktów / Product family: SOFAR {250 ÷ 350}KTLX{0/1} Znamionowa moc czynna / Rated active power [kW]: 250 ÷ 352 (Aby uzyskać więcej informacji, patrz załączniku A.2 na str. 2 / For further details see annex A.2 on p.2)
Wersja oprogramowania / Software version:	V1.1.1
Stosowane przepisy i normy / Regulations and standards applied:	NC RfG Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016) PSE, 2018-12-18 Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r. PTPIREE, 2021-04-28 Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych
Program certyfikacji / Certification scheme:	CMPD-01 (zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067 / in accordance with ISO/IEC 17067)
Na podstawie raportu z oceny nr / Based on evaluation report no.:	HC23071703001-EG-PL-001 (2024-03-28)

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wyżej wymienione falowniki fotowoltaiczne wraz z odpowiednim oprogramowaniem spełniają wymagania przywołanych przepisów i norm w momencie wydania certyfikatu. Więcej informacji na temat oceny, w tym jej zakresu i warunków, można znaleźć w załączniku A.4 na str. 5. / This certificate confirms that the above-mentioned photovoltaic inverters with corresponding software meet the requirements of the referenced regulations and standards at the time of issuance of the certificate. Further information on the assessment, including its scope and conditions, can be found in annex A.4 on p.5.

Certyfikat składa się z 6 stron (w tym Załącznik 5 stron).

Dongguan, 2024-04-29

Dipl.-Ing. Weizhao Zheng
Kierownika jednostki certyfikującej

PCA-159

Jednostka Certyfikująca Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd. akredytowana zgodnie z ISO/IEC 17065 do certyfikacji produktów.

Zakres certyfikacji objęty niniejszym certyfikatem mieści się w zakresie akredytacji jednostki certyfikującej.

Niniejszy dokument nie może być reprodukowany, za wyjątkiem w całości, bez pisemnej zgody Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd.

Notatki / Notes

Niniejszy certyfikat odnosi się do testów typu i nie oznacza zatwierdzenia, certyfikacji lub bieżącej kontroli produktu(ów) przez LYNS, zarówno pod względem wydajności, projektu, produkcji lub użytych materiałów. Niniejszy certyfikat i podane w nim wyniki odnoszą się wyłącznie do testowanych próbek produktów i do konkretnych przeprowadzonych testów.

Certyfikat pozostanie ważny przez podany okres, pod warunkiem, że nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w produkcie, metodzie produkcji itp. Niniejszy certyfikat jest ważny tylko wtedy, gdy jest również dostępny na stronie <http://www.lyns-tci.com/en/certificate-search> lub po skontaktowaniu się z Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd..

Niniejszy certyfikat jest przeznaczony do wyłącznego użytku Klienta LYNS i jest dostarczany zgodnie z umową pomiędzy LYNS i jego Klientem. Odpowiedzialność LYNS jest ograniczona do warunków umowy. LYNS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek strony, innej niż Klient zgodnie z umową, za jakiegokolwiek straty, wydatki lub szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszej weryfikacji. /

This certificate relates to type testing and does not imply LYNS's endorsement, approval, certification or on-going control of the product(s), either in terms of performance, design, manufacture or materials used. This certificate and the results stated herein relate solely to the sample product(s) tested and to the specific tests undertaken.

The certificate will remain valid for the stated period providing no changes are made to the product, production method etc. This certificate is only valid when this is also found at <http://www.lyns-tci.com/en/certificate-search> or contact Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd..

This certificate is for the exclusive use of LYNS's Client and is provided pursuant to the agreement between LYNS and its Client. LYNS's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. LYNS assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned using this verification.

A.1 Historia zmian certyfikatu / Revision history of the certificate

Wersja / Revision	Data / Date	Zmiany / Changes	Status
0 (HC23071703001-EG-PL-C001)	2024-03-29	Wydanie początkowe / Initial issue	Zastąpione przez certyfikat nr / Replaced by certificate no. HC23071703001-EG-PL-C001-R1
1 (HC23071703001-EG-PL-C001-R1)	2024-04-29	Poprawiono błędy typograficzne w języku polskim w certyfikacie. / Typos in Polish in the certificate corrected.	Aktywne / Active

A.2 Opis i dane techniczne jednostki(-ek) wytwarzania energii / Description and technical data of power generation unit(s)

Falownik fotowoltaiczny służy do przekształcania prądu stałego (DC) z paneli fotowoltaicznych na użytkowy prąd zmienny trójfazowy (AC) o częstotliwości sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu energia elektryczna wytworzona z paneli może zostać wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. /

The photovoltaic inverter is used to convert the direct current (DC) output from photovoltaic panels into utility-frequency three-phase alternating current (AC) that can be fed into the electrical grid.

Model	SOFAR 250KTLX0	SOFAR 330KTLX0	SOFAR 333KTLX0	SOFAR 350KTLX0
Maks. napięcie wejściowe DC / Max. DC input voltage [V]	1500			
Zakres napięcia roboczego MPPT / Operating MPPT voltage range [V]	500 ÷ 1500			
Maks. prąd wejściowy DC / Max. input DC current	60 A * 6	60 A * 8		
Znamionowe napięcie wyjściowe AC / Rated output AC voltage [V]	800 (3L + PE, 50 Hz)			
Maks. Prąd wyjściowy AC / Max. Output AC current [A]	180.5	238.2	240.3	254.1
Znamionowa moc czynna / Rated active power [kW]	250	330	333	352
Maks. moc pozorna / Max. apparent power [kVA]	250	330	333	352

Model	SOFAR 330KTLX1	SOFAR 333KTLX1	SOFAR 350KTLX1
Maks. napięcie wejściowe DC / Max. DC input voltage [V]	1500		
Zakres napięcia roboczego MPPT / Operating MPPT voltage range [V]	500 ÷ 1500		
Maks. prąd wejściowy DC / Max. input DC current	80 A * 6		
Znamionowe napięcie wyjściowe AC / Rated output AC voltage [V]	800 (3L + PE, 50 Hz)		
Maks. Prąd wyjściowy AC / Max. Output AC current [A]	238.2	240.3	254.1

Załącznik do Certyfikatu nr / Annex to the Certificate No.: HC23071703001-EG-PL-C001-R1

Znamionowa moc czynna / Rated active power [kW]	330	333	352
Maks. moc pozorna / Max. apparent power [kVA]	330	333	352
Zakres temperatur pracy / Operating temperature range	-30°C ÷ +60°C		
Stopień ochrony IP / Degree of protection	IP66		
Klasa ochronności / Protection class	I (wg / according to IEC 62109-1)		
Kategoria przepięciowa / Over voltage category	AC: III; DC: II (wg / according to IEC 62109-1)		
Topologia / Topology	Brak separacji galwanicznej / No galvanic isolation		
Wersja oprogramowania / Software version	V1.1.1		

A.3 Dokumenty referencyjne / Reference documents

A3.1 Regulamin / kryteria oceny / Regulations / Assessment criteria

- [N1] (NC RfG) **NC RfG**
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016)
- [N2] (PSE 2018) **PSE, 2018-12-18**
Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.

A3.2 Dodatkowe odniesienia normatywne / Further normative references

- [N3] (EN 50549-1) **EN 50549-1:2019, PN-EN 50549-1:2019**
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
- [N4] (FGW TG3) **FGW TG3, Rev. 25**
Technical Guidelines for Power Generating Units and Systems PART 3 (TG3)
Determination of the Electrical Characteristics of Power Generating Units and Systems, Storage Systems as well for their Components in Medium-, High- and Extra-High Voltage Grids

A3.3 Warunki i procedury certyfikacji / Conditions and procedures for certification

- [C1] (PTPIREE) **PTPIREE, 2021-04-28**
Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

A3.4 Program certyfikacji / Certification Scheme

- [C2] (CMPD-01) **CMPD-01 (Product Certification Scheme – Electrical Energy System (EES)), V3.2**
Programu certyfikacji dla certyfikacji produkcji zgodnie z ISO/IEC 17067 (2013). /
Certification Scheme for production certification according to ISO/IEC 17067 (2013).
Właściciel programu / Scheme owner: Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd.

A3.5 Raport z oceny / Evaluation report

- [C3] **HC23071703001-EG-PL-001 (2024-03-28)**
Raport z oceny oparty na raporcie z badań typu [T1], zgodnie z warunkami i procedurami certyfikacji [C1] (PTPIREE), wykazuje zgodność z przywołanymi przepisami i normami [N1] (NC RfG) i [N2] (PSE 2018), wydanymi przez Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd. /
Evaluation report based on type test report [T1], according to conditions and procedures for certification [C1] (PTPIREE), demonstrates compliance with the referenced regulations and standards [N1] (NC RfG) & [N2] (PSE 2018), issued by Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd.

A3.6 Deklaracja producenta / Manufacturer's declaration

- [D1] Deklaracja Różnic Modeli Produktu z dnia 2023-08-03 dostarczona przez Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.. /
Manufacturer information on compliance with Polish requirements for Type A / B / C / D PPM, dated 2024-03-26, provided by Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd..

Załącznik do Certyfikatu nr / Annex to the Certificate No.: HC23071703001-EG-PL-C001-R1

[D2] Informacja producenta o zgodności z polskimi wymaganiami dla PPM Typu A / B / C / D, z dnia 2024-03-26, dostarczona przez Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.. / *Product Model Difference Statement, dated 2023-08-03, provided by Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.*

A3.7 Odniesienia normatywne / Type test report

[T1] **230039RECO17** (2023-12-18)
Raport z badań typu zgodnie z normą [N3] (EN 50549-1), wydany przez /
Type test report according to [N3] (EN 50549-1), issued by:

Laboratorium badawcze / <i>Testing laboratory</i>	SGS Tecnos, S.A. C/ Trespaderne, 29 - Edificio Barajas 1, 28042 Madrid, Spain (Accredited acc. UNE-EN-ISO/IEC 17025: ENAC Accreditation no. 5/LE011)
Miejsce badania / <i>Testing location</i>	Dongguan BALUN Testing Technology Co., Ltd. Room 104, 204, 205, Building 1, No. 6, Industrial South Road, Songshan Lake District, Dongguan, Guangdong, China
Data(y) wykonania testów / <i>Date(s) of performance of tests</i>	2023-06-26 ÷ 2023-07-28

Metoda badania / *Test method:*

- Pełnego testu Jednostki wytwórczej /
Full test of the power generation unit Testu układu elektrycznego KPT /
Test on selected components (KPT)
- Badań laboratoryjnych / *Laboratory tests* Testu polowego / *Field test*

[T2] **230039RECO21** (2024-01-26)
Raport z badań typu zgodnie z normą [N4] (FGW TG3)[N3] (EN 50549-1) , wydany przez /
Type test report according to [N4] (FGW TG3), issued by:

Laboratorium badawcze / <i>Testing laboratory</i>	SGS Tecnos, S.A. C/ Trespaderne, 29 - Edificio Barajas 1, 28042 Madrid, Spain (Accredited acc. UNE-EN-ISO/IEC 17025: ENAC Accreditation no. 5/LE011)
Miejsce badania / <i>Testing location</i>	Dongguan BALUN Testing Technology Co., Ltd. Room 104, 204, 205, Building 1, No. 6, Industrial South Road, Songshan Lake District, Dongguan, Guangdong, China
Data(y) wykonania testów / <i>Date(s) of performance of tests</i>	2023-06-27 ÷ 2024-01-24

Metoda badania / *Test method:*

- Pełnego testu Jednostki wytwórczej /
Full test of the power generation unit Testu układu elektrycznego KPT /
Test on selected components (KPT)
- Badań laboratoryjnych / *Laboratory tests* Testu polowego / *Field test*

[T3] **230039RECO21– Attachment I Rev.0** (2024-01-26)
Raport z badań typu zgodnie z normą [N4] (FGW TG3)[N3] (EN 50549-1) , wydany przez /
Type test report according to [N4] (FGW TG3), issued by:

Laboratorium badawcze / <i>Testing laboratory</i>	SGS Tecnos, S.A. C/ Trespaderne, 29 - Edificio Barajas 1, 28042 Madrid, Spain (Accredited acc. UNE-EN-ISO/IEC 17025: ENAC Accreditation no. 5/LE011)
Miejsce badania / <i>Testing location</i>	Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. 11/F., Gaoxingqi Technology Building, No.67 Area, Xingdong Community, Xin'an Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China
Data(y) wykonania testów / <i>Date(s) of performance of tests</i>	2023-06-28 ÷ 2023-10-28

Metoda badania / *Test method:*

- Pełnego testu Jednostki wytwórczej /
Full test of the power generation unit Testu układu elektrycznego KPT /
Test on selected components (KPT)
- Badań laboratoryjnych / *Laboratory tests* Testu polowego / *Field test*

A.4 Zakres i wyniki oceny zgodności / Scope and results of the conformity assessment

Procedura certyfikacji podąża za schematem certyfikacji [C2] (CMPD-01) LYNS-TCI TECHNOLOGY GUANGDONG CO., LTD.

Następujące funkcjonalności zostały ocenione na podstawie raportu z badań typu [T1], [T2], [T3] i deklaracji producenta [D1] i [D2] zgodnie z warunkami i procedurami certyfikacji [C1] (PTPIREE) w celu wykazania zgodności z wymienionymi przepisami i normami [N1] (NC RfG) i [N2] (PSE 2018).

Rozważano Zasady stosowania certyfikatów sprzętu dla modułów parku energii (PPM) określone w rozdziale 7 i 9, [C1] (PTPIREE).

Wyniki oceny udokumentowane w raporcie z oceny [C3]. /

The certification procedure follows the certification scheme [C2] (CMPD-01) of LYNS-TCI TECHNOLOGY GUANGDONG CO., LTD.

The following functionalities were assessed based on type test report [T1], [T2], [T3] and the manufacturer's declaration [D1] and [D2] according to the conditions and procedures for certification [C1] (PTPIREE) to demonstrate compliance with the mentioned regulations and standards [N1] (NC RfG) & [N2] (PSE 2018).

Rules for the use of equipment certificates for power park modules (PPMs) specified in chapter 7 and 9, [C1] (PTPIREE), were considered.

Results of the assessments were documented in the evaluation report [C3].

Możliwe przypadki oceny / Possible assessment cases:

P: Pozytywna / Requirement fulfilled

N/S: Wymóg niespełniony / Requirement NOT fulfilled

N/A: Nie dotyczy / Not Applicable

Parametr / Parameter	Klauzula w / Clause in [N1] (NC RfG)	Klauzula w / Clause in [N2] (PSE 2018)	Zakres oceny / Scope of the assessment				Ocena / Assessment ⁷
			PPM Typ A	PPM Typ B	PPM Typ C	PPM Typ D	
Zgodnie z rozdziałem 9 / According to chapter 9, [C1] (PTPIREE)							
Zakres częstotliwości / Operating frequency range	13.1 a)	13.1 a) pkt (i)	☒	☒	☒	☒	P
Zdolność wytrzymania prędkości zmiany częstotliwości (RoCoF) df/dt / Rate of change of frequency (ROCOF) immunity	13.1 b)	13.1 b)	☒	☒	☒	☒	P
Zdalne zaprzestanie generacji mocy czynnej / Remote cessation of active power	13.6	13.6	☒	☒	N/A	N/A	P
Zdalne sterowanie mocą czynną / Remote control of active power	14.2	14.2 b)	N/A	☒	N/A	N/A	P
Zgodnie z rozdziałem 7 / According to chapter 7, [C1] (PTPIREE)							
Tryb pracy modułu wytwarzania energii, w którym generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost częstotliwości systemu powyżej określonej wartości (LFSM-O) / Limited Frequency Sensitive Mode – over frequency (LFSM-O)	13.2 ¹	13.2 a), b) ¹ , f)	☒	☒	☒	☒	P
Tryb pracy modułu wytwarzania energii, w którym generowana moc czynna zwiększa się w następstwie spadku częstotliwości systemu poniżej określonej wartości (LFSM-U) / Limited Frequency Sensitive Mode – under frequency (LFSM-U)	15.2 c) ²	15.2 c) pkt (i) ²	N/A	N/A	☒	☒	P
FRT							
Zdolność do wytrzymywania zapadów napięcia dla przyłączy poniżej 110 kV / Connected to the grid <110kV	14.3 ⁵	14.3 a) pkt (i), 14.3 (b) ⁵	N/A	☒	☒	☒	P
Zdolność wytrzymywania zapadów napięcia dla przyłączy powyżej 110 kV / Connected to the grid ≥110kV	16.3	16.3 a) pkt (i), 16.3 c)	N/A	N/A	N/A	☒	P
Wprowadzenie szybkiego prądu zakłóceniewego, zakłócenia symetryczne i asymetryczne / Fast Fault Current Injection	20.2 b), c) ³ , 21.3 e) ⁴	20.2 b), c) ³ , 21.3 e) ⁴	N/A	☒	☒	☒	P
Pozakłóceniewe odtwarzanie mocy czynnej / Post-fault active power recovery	20.3 ⁶	20.3 a) ⁶	N/A	☒	☒	☒	P

Notatka / Note:

- ¹ Zgodnie z [N1] (NC RfG), punkt 13.2, z wyjątkiem punktu 13.2 (b), również dotyczy modułów wytwarzania energii typów B, C i D. / *According to [N1] (NC RfG), clause 13.2 with the exception of 13.2 (b) also applies to power generation modules of types B, C and D*
- ² Zgodnie z [N1] (NC RfG) punkt 15.2 (c) również dotyczy modułów wytwarzania energii typu D. / *According to [N1] (NC RfG), clause 15.2 (c) also applies to power generation modules of type D*
- ³ Zgodnie z [N1] (NC RfG), punkty 20.2 (b) i (c) również mają zastosowanie do modułów parku energii typów C i D. / *According to [N1] (NC RfG), clauses 20.2 (b), (c) also apply to power park modules of types C and D*
- ⁴ Zgodnie z [N1] (NC RfG), punkt 21.3 również dotyczy modułów parku energii typu D i jest uważany za odpowiedni dla typu B. / *According to [N1] (NC RfG), clauses 21.3 also applies to power park modules of type D and is considered applicable to type B.*
- ⁵ Zgodnie z [N1] (NC RfG), punkt 14.3, również dotyczy modułów wytwarzania energii typów C i D. / *According to [N1] (NC RfG), clause 14.3 also applies to power generation modules of types C and D*
- ⁶ Zgodnie z [N1] (NC RfG), punkt 20.3 również dotyczy modułów parku energii typów C i D. / *According to [N1] (NC RfG), clause 20.3 also applies to power park modules of types C and D*
- ⁷ Zgodnie z [N1] (NC RfG), punkt 20.3 również dotyczy modułów parku energii typów C i D. / *According to [N1] (NC RfG), clause 20.3 also applies to power park modules of types C and D*

Notatka / Note:

- Schemat ochrony elektrycznej i ustawienia nie są objęte zakresem certyfikacji. / *Electrical protection scheme and settings not included in scope of certification.*
- Zmiany w sprzęcie lub oprogramowaniu certyfikowanych produktów muszą zostać zatwierdzone przez Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd.. / *Changes to the hardware or software of certified products must be approved by Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd..*
- Ustawienia parametrów muszą zostać ostatecznie uzgodnione i zweryfikowane na poziomie projektu, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami, w oparciu o wymagania odpowiedniego operatora sieci. / *Parameter settings must ultimately be agreed upon and verified at the project level to ensure compliance with the relevant regulations, based on the requirements of the respective grid operator.*
- Zdalne sterowanie następującymi funkcjami (tylko te objęte tym certyfikatem) jest wdrożone na poziomie urządzenia za pomocą RS485 (Modbus RTU):
 - o Zdalne zaprzestanie generacji mocy czynnej
 - o Zdalne sterowanie mocą czynną
 - o Blokowanie trybu LFSM-O
 - o Blokowanie trybu LFSM-U

Dalsze wymagania dotyczące zdalnego sterowania i protokołów komunikacyjnych należy rozważyć i ocenić na poziomie projektu./

Remote control of the following functionalities (only those covered by this certificate) is implemented at the device level through RS485 (Modbus RTU):

- o *Remote cessation of active power*
- o *Remote control of active power*
- o *Locking of the LFSM-O mode*
- o *Locking of the LFSM-U mode*

Further Requirements for remote control and communication protocols must be considered and assessed at the project level.